

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.MH10.B.00635

Серия RU № 0139264

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309, город Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@gambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 31.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Торгово - Производственная Компания «Иртыш». ОГРН: 1135543004948. Место нахождения и фактический адрес: город Омск, улица Коммунальная, дом 4, Российская Федерация, 644083. Телефон : (3812) 90-58-00, факс (3812) 90-58-08, адрес электронной почты office@tpk-irtysh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Торгово - Производственная Компания «Иртыш». Место нахождения и фактический адрес: город Омск, улица Коммунальная, дом 4, Российская Федерация, 644083.

ПРОДУКЦИЯ Затворы дисковые, максимальная температура рабочей среды 550 °С, номинальный диаметр свыше DN 25: рабочее давление свыше 0,05 до 25,0 МПа, среда газ, группы сред 1 и 2, категория оборудования 3 в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013; рабочее давление свыше 1,0 до 25,0 МПа, среда жидкость, группа среды I, категория оборудования 3 в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013; смотри Приложение, бланк № 0042803.

ТУ 3700-008-11877918-2013 "Затворы дисковые. Технические условия". Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 514/15 от 06.11.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 374ТС-15 от 16.10.2015; Обоснования безопасности 3700-001-11877918-2013ОБ; Силового и прочностного расчет ПР 010-12003Д РР1; Руководства по эксплуатации и инструкции по монтажу ИР 02.016.050 РЭ; Паспорта на затвор; Сертификата соответствия на систему менеджмента качества № RU.МСК.005.006.СМ.0282.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 7 (Ж1) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 3 года. Срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.11.2015 ПО 12.11.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Е.П. Винокурова
(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.В. Шавалдина
(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MH10.B.00635

Серия RU № **0042803**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8481 80 850 8	Затворы дисковые поворотные стальные и чугунные с ручным приводом через рукоятку, с редуктором, под электропривод с типом присоединения фланцевое, под приварку и межфланцевые (стяжные): PN0,6 МПа (0,6 кгс/см ²) от DN125 до DN2400; PN1,0 МПа (10 кгс/см ²) от DN125 до DN2000; PN1,6 МПа (16 кгс/см ²) от DN65 до DN1600; PN2,5 МПа (25 кгс/см ²) от DN50 до DN1400; PN4,0 МПа (40 кгс/см ²) от DN50 до DN800; PN6,3 МПа (63 кгс/см ²) от DN50 до DN600;	ТУ 3700-008-11877918-2013



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

E.I. Vinokurova
(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

V.V. Shavaldina
(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)